

ज्ञापांक .....२४५.....

दिनांक ४-५-१४

सेवा में,

दशरथ प्रसाद रामनन्दन पांडेय बी०एड० कॉलेज,  
चित्रगोपी, पो० पडरावाँ, था० जम्होर,  
जिला औरंगाबाद, बिहार।

विषय : अग्निशामक यंत्रों का जांच कर अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त दशरथ प्रसाद रामनन्दन पांडेय बी०एड० कॉलेज, चित्रगोपी, पो० पडरावाँ, था० जम्होर,  
जिला औरंगाबाद, बिहार के सचिव द्वारा अग्निशामक यंत्र अग्निशामालय पदाधिकारी के समक्ष जांच हेतु  
प्रस्तुत किया गया। जो निम्नलिखित है:-

1. A.B.C. Fire Extinguisher (कैपिसिटी 5kg) आठ अदद
2. फायर वौकेट- सोलह अदद

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त अग्निशामक यंत्रों को जांचोपरांत ठीक पाया गया। अतः इनकी  
अनुज्ञप्ति नवीकरण दिनांक ४-५-१७ से ४-५-१८ तक मात्र  
एक वर्ष तक के किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अग्निशामक यंत्रों का रख रखाव प्रबंधक के ऊपर निर्भर करता है।

विश्वासभाजन

पं० ००००००००

४-५-१७

अग्निशामक यंत्रों का रख रखाव प्रबंधक  
औरंगाबाद

प्रतिलिपि:- प्रबंधक, दशरथ प्रसाद रामनन्दन पांडेय बी०एड० कॉलेज, चित्रगोपी, पो० पडरावाँ, था०  
जम्होर, जिला औरंगाबाद, (बिहार)।